

2. Чрезвычайные ситуации				
2.1. Взрыв или пожар с обрушением несущих элементов зданий или сооружений	немедленно	дежурно-диспетчерский персонал предприятий и организаций	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железнодорожск-Илимское городское поселение» ПЧ 36 «8 ОФПС ГУ МЧС» по Иркутской области	По телефону
2.2. Аварии на сетях и сооружениях предприятий инженерно-энергетического комплекса, повлекшие за собой нарушение жизнеобеспечения населения города	немедленно	дежурно-диспетчерский персонал предприятий и организаций	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железнодорожск-Илимское городское поселение»	По телефону
3. Аварии, инциденты, ограничения работоспособности оборудования систем электро-, водо-, теплоснабжения				
а) объекты теплоснабжения				
3.1. Аварийные отключения тепломагистралей и внутриквартальных тепловых сетей с прекращением теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей	немедленно	дежурно-диспетчерский персонал предприятий и организаций	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железнодорожск-Илимское городское поселение» АДС предприятий ЖКХ	По телефону
3.2. Аварийная остановка ТЭЦ	немедленно	дежурно-диспетчерский персонал предприятий	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железнодорожск-Илимское городское поселение» АДС предприятий ЖКХ	По телефону
3.3. Плановые работы, согласованные с администрацией города Железнодорожск-Илимский, с отключением тепломагистралей, внутриквартальных тепло-сетей если при этом отключении имеет место прекращение отопления или горячего водоснабжения коммунально-бытовых потребителей, с указанием количества жилых домов.	на 8.00 час. и на 16.30 час. текущих суток	дежурно-диспетчерский персонал предприятий и организаций	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железнодорожск-Илимское городское поселение» АДС предприятий ЖКХ	По телефону
3.4. Введение ограничения в теплоснабжении потребителей и (или) ограничения: электро-, водо-, теплоснабжающих предприятий на период свыше 4 часов.	в течении 30 мин.	дежурно-диспетчерский персонал предприятий и организаций	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железнодорожск-Илимское городское поселение» АДС предприятий ЖКХ	По телефону
б) объекты электроснабжения				
3.5. Сведения о нарушениях электроснабжения потребителей 1-й категории (в том числе ТЭЦ)	немедленно	дежурно-диспетчерский персонал предприятий и организаций	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железнодорожск-Илимское городское поселение» АДС предприятий ЖКХ	По телефону
3.6. Сведения о нарушении электроснабжения коммунально-бытовых потребителей (3 и более зданий)	в течении 20 мин.	дежурно-диспетчерский персонал предприятий и организаций	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железнодорожск-Илимское городское поселение» АДС предприятий ЖКХ	По телефону
3.7. Плановые работы, согласованные с районной администрацией, с отключением электроснабжения котельных, ТЭЦ, коммунально-бытовых потребителей, с указанием количества жилых домов и учреждений соцкультбыта	на 8.00 час. и на 17.30 час. текущих суток	дежурно-диспетчерский персонал предприятий и организаций	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железнодорожск-Илимское городское поселение» АДС предприятий ЖКХ	По телефону
в) объекты водопроводно-канализационного комплекса				
3.8. Отключение водоснабжения более 3 жилых домов, если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более	в течении 10 мин.	дежурно-диспетчерский персонал предприятий и организаций	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железнодорожск-Илимское городское поселение» АДС предприятий ЖКХ	По телефону
3.9. Нарушение водоснабжения ТЭЦ, если ожидаемое время нормализации водоснабжения составляет 4 часа и более	немедленно	дежурно-диспетчерский персонал предприятий	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железнодорожск-Илимское городское поселение» АДС предприятий ЖКХ	По телефону
3.11. Плановые работы по ремонту сооружений, оборудования и инженерных систем, связанные с отключением абонентов и потребителей	за день до начала проведения работ	дежурно-диспетчерский персонал предприятий и организаций	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железнодорожск-Илимское городское поселение» АДС предприятий ЖКХ	По телефону
г) объекты жилищно-коммунального хозяйства				
3.12. Отключение ведомственных объектов (насосных, ИТП, и др.), если ожидаемое время возобновления энергоснабжения составляет 8 часов и более	в течении 10 мин.	дежурно-диспетчерский персонал предприятий	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железнодорожск-Илимское городское поселение» АДС предприятий ЖКХ	По телефону
3.13. Аварийное отключение тепло-, электро- и водоснабжения жилых домов, если ожидаемое время отключения составляет 24 часа и более, и требуется привлечение дополнительных сил и средств	немедленно	дежурно-диспетчерский персонал предприятий и организаций	ЕДДС Нижнеилимского района Администрация «Железнодорожск-Илимское городское поселение» АДС предприятий ЖКХ	По телефону
4. Оперативная информация, итоговая сводка оперативной информации				