

Отчет об исполнении Конcessionером обязательств по Соглашению (водоснабжение) от 26.12.2018 № 05-52-16/18

за 2019 год
(период)

г. Железнодорож-Илимский

29.11.2019 г.

1. Сведения о выполнении Задания и основных мероприятий по реконструкции объекта Соглашения:

№ пп	Наименование объекта	Адрес объекта	Описание и основные характеристики мероприятий по реконструкции объекта (улучшению технических характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения), предусмотренных Соглашением	Описание и основные характеристики выполняемых мероприятий по реконструкции объекта Соглашения	Протяженность замененных участков трубопроводов, м	Срок реконструкции, годы	Фактический размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, тыс. руб.	Перечень документов, подтверждающих исполнение обязательств по реконструкции объекта Соглашения (форма № ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Участок трубопровода от пожарного гидранта 6-1а (ПГ 6-1а) до водопроводного колодца № 8-20 (ВК 8-20)	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорож-Илимский, от пожарного гидранта 6-1а (ПГ 6-1а) жилого дома № 7 квартала 6 до водопроводного колодца 8-20 (ВК 8-20) здания № 12 ул. Янгеля	Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 220 мм, длиной 200 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода от ВК 7-4 до ТК 346 условным диаметром 200 мм, длиной 40 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 - 225 x 13,4 условным диаметром 200 мм, длиной 40 м	40,0	2019	133,925	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000007 от 30.09.2019
2	Участок трубопровода от водопроводного колодца № 8-19 (ВК 8-19) до тепловой насосной станции 9 (ТНС №9) (13-й микрорайон)	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорож-Илимский, от водопроводного колодца № 8-19 (ВК 8-19) здания 12/1 квартала 8 до тепловой насосной станции 9 (ТНС № 9) 13-й микрорайон, ул. Микрорайонная	Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, длиной 2850 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального колодца № 8-19 (ВК 8-19) до тепловой насосной станции 9 (ТНС №9, 13-й микрорайон) условным диаметром 150 мм на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 - 160 x 9,5 условным диаметром 150 мм, длиной 190 м	190,0	2019	501,949	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000002 от 01.08.2019

3	Внутриквартальная водораспределительная сеть 4-го квартала от волопроходного колодца №1	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорожск – Илимский, 4 квартал, от волопроходного колодца №1 до ВК 4-2 и до врезок на дома №№ 1, 2, 3, 4а, 5, 7, 9, 9а, 10, 12, 13 ул. Нагорная, №№ 1, 2, 4а пер. Волжский. От волопроходного колодца №1 до ВК 4-5 и на дом №1. От ТК 4-2 до ТК4-5 и до врезок на дома №№ 6, 10 ул. Ангарская, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 пер. Волжский, №№ 2, 4, 6, 8 пер. Днепровский. От ТК4-7 до ТК4-8 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16 пер. Днепровский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. Ирышский. От ТК 4-8 до ТК 4-9 и до врезок на дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 пер. Ирышский, 2, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12 пер. Денский. От ТК 4-9 до ТК 4-10 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 пер. Денский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. Камский. От ТК 4-10 до ТК 4-11 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 пер. Камский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. Денской. От ТК 4-11 до ТК 4-12 и до врезок на дома № 1, 3, 5, 7, 15, 17 пер. Денской, дома № 3 ул. Ангарская. От ТК 4-12а до врезок на дом № 38а, № 2 ул. Ангарская. От ТК 4-12 до ТК 4-12б и до врезок на дома №№ 4, 5, 6 ул. Ангарская	Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм, длиной 730 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода от ВК 4-5 (колодка № 1) до ТК 4-2 условным диаметром 100 мм, длиной 243 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 - 110 х 6,6 условным диаметром 100 мм, длиной 243 м	243,0	2019	343,244	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000004 от 12.08.2019 г
4	Внутриквартальная водораспределительная сеть 6-го "А" квартала	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорожск – Илимский, 6А квартал, от ВК 31 до жилых домов №№ 7, 8. От ВК 29 до ВК 7-1 и к домам №№ 2, 1, 3, 4, 5. От ВК 6-4 до жилых домов 5а, 6, 6а, ПП 6а-1	Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 220 мм, длиной 1200 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода от ВК 6а-3а до ВК 6а-4 условным диаметром 200 мм, длиной 316 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 - 225 х 13,4 условным диаметром 200 мм, длиной 316 м	316,0	2019	762,555	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000013 от 01.11.2019
5	Внутриквартальная водораспределительная сеть 6-го квартала	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорожск – Илимский, 6 квартал, от ПП 6-2 до ВК 2-15 и к домам №№ 1, 2, 6, 7. От ВК 6-2 к домам №№ 7а, 12, 13, 14 до ВК 6-8. От ПП 6-4 до ВК 6-14 и к домам №№ 8, 9, 10, 15. От ВК 2-20 до ВК 6-14 и к домам №№ 5, 11, 5а. От ВК 2-16 до ВК 6-12 и к домам №№ 3, 4. От ВК 6-4а на дом №16. От ВК 6-5 до ВК 6-7 и к дому № 17. От ВК 6-7 до бассейна «Дельфин», от ВК 6-6 до стадиона «Горняк»	Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 32-160 мм, длиной 1200 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода от ВК 6-6 до стадиона "Горняк" диаметром 150 мм на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 11 - 63 х 5,8 условным диаметром 50 мм, длиной 70 м и замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода от ВК 6-5 до ВК 6-6, от ВК 6-6 до бассейна "Дельфин" диаметром 200 мм на трубы ПЭ 100 SDR 17 - 110 х 6,6 условным диаметром 100 мм, длиной 330 м	400,0	2019	566,511	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000006 от 30.09.2019
6	Внутриквартальная водораспределительная сеть 7-го квартала	Железнодорожск – Илимский, 7 квартал, от ВК 7-2 на дом Радищева 12. От ВК 7-3 к домам №№ 12, 13, 14, 15, 16, 5, до ПП 7-4. От ПП 7-4 до ТК 53 и к домам №№ 6, 7, 8. От ТК 53 до ВК 7-5 и к домам №№ 9, 9а, 11. От ПП 7-14 до ПП 7-13 и к домам №№ 4, 10. От ВК 7-4 до ПП 8-3. От ПП 7-14 до ВК 7-4 и к домам №№ 1, 2, 3	Замена ветхих участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 63-220 мм, длиной 1575 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода от ВК 7-2 до ВК 7-3 условным диаметром 200 мм, длиной 280 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 - 225 х 13,4 условным диаметром 200 мм, длиной 280 м	280,0	2019	729,648	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000012 от 01.11.2019 г

7	Внутриквартальная водораспределительная сеть 8-го квартала	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорожск – Илимский, 8 квартал, от ПП 8-8 к дому №28. От ПП 8-11 до ТК 8-5 и к домам №№ 1, 2, 2а, 3, 3а. От ПП 8-8 к дому №2а. От ПП 8-7 до ВК 8-6 и к домам №№ 4, 5, 6, 7, 8. От ВК 8-18 к домам №№9а, 9а, 10, 11. От ВК 8-19а до ВК 8-20 и к домам №№ 12, 13, 14. От ВК 8-20 к домам №№ 12, 14 ул. Янгеля	Замена ветких участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 63-110 мм, длиной 910 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода от ВК 8-8 до ВК 8-7а, от ВК 8-7 до ВК 8-21 условным диаметром 100 мм, длиной 272 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17-110 х 6,6 условным диаметром 100 мм, длиной 272 м	272,0	2019	141,265	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000010 от 31.10.2019
8	Внутриквартальная водораспределительная сеть 10-го квартала	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорожск – Илимский, 10 квартал, от ВК 27 до ВК 10-1, ВК 10-5, ВК 10-6 и к домам №№ 1, 2, 3, 3а, 3б, 4. От ВК 10-1 до ВК 10-3; ТК 10-4; ТК 10-6; ТК 10-10 и домам №№ 2, 6, 6а, 7, 9, 10. От ВК 24 до ТК 10-3, ВК 11а-1	Замена ветких участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 32-160 мм, длиной 600 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода от ВК 10-1 до ПП 10-2 условным диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17-110 х 6,6 условным диаметром 100 мм, длиной 150 м	150,0	2019	84,836	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000005 от 30.09.2019
9	Внутриквартальная водораспределительная сеть 13-го микрорайона	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорожск – Илимский, 13 микрорайон, от ПНС-9 до ТК 13-1; ТК 13-1-25 ул. Металлургов. От ТК 13-1 до ТК 13-2 ул. Микрорайонная. От ТК 13-2 до ТК 13-3; ТК 13-5 ул. Микрорайонная. От ТК 13-27а до ТК 13-29 ул. Сибирская. От ТК 13-29 до ТК 13-30 ул. Энтузиастов. От ТК 13-27 до ТК 13-31; ТК 13-32 ул. Весенняя ул. Дюмоновова. От ТК 13-5 до ТК 13-21 ул. Девурная. От ТК 13-21 до ТК 13-25 ул. Весенняя. От ТК 13-17 до ТК 13-26 ул. Сибирская. От ТК 13-5 до ТК 13-9-10 ул. Микрорайонная. От ТК 13-96 до ТК 13-12 ул. Луговая. От ТК 13-12 до ТК 13-15 ул. Центральная	Замена ветких участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 32-110 мм, длиной 1700 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода от ТК 13-96 до ул. Луговой условным диаметром 50 мм, длиной 96,5 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 11 - 63 х 5,8 условным диаметром 50 мм, длиной 96,5 м	96,5	2019	204,779	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000009 от 31.12.2019
Всего по итогам выполнения всех мероприятий по реконструкции объекта Соглашения								
					1 987,5	2019	3 468,713	

2. Сведения о достижении плановых значений показателей деятельности Концессионера

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя	
				2019 год	
1.1	Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых предусматривается инвестиционной программой	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	
				0	
1.2	Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых не предусмотрена инвестиционной программой	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	
				0	
				%	0

2.1	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,68
		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	60,9
2.2	Показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	0,140
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	0,833

3. Сведения о замене движимого имущества, входящего в состав Иного имущества:


№ пп	Местоположение	Движимое имущество, переданное по Соглашению		Движимое имущество, установленное взамен переданного по Соглашению		
		Наименование	Инвентарный номер	Сведения о описании имущества	Наименование	Инвентарный номер
1	Городские резервуары, 8 квартал, д. 12/1	Насос ЭЦВ 10-65-175 нрк	02702	-	Электронносоновый агрегат для перекачки питьевой воды ЭЦВ 10-65-175 НРО	ИКС000000308

4. Настоящий Отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.

От Концессионера

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

М.П. _____ А.Ю. Козлов



От Концедента

Генеральный директор управляющей
организации ООО «ИКС»

_____ В.В. Потапов



Районный филиал в количестве 3-х штук, в соответствии с контрактом от 05-02-16/18 от 06.12.2018 г. Тендерный документ № 10/18-05-000000308.